



Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, Public Enterprise, Czech Republic

OSVĚDČENÍ O ZKOUŠCE CERTIFICATE OF TEST

Číslo
Number **O-B-00864-21**

Výrobce - *Manufacturer* Jaroslav Cankař a syn ATMOS
Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Česká republika - *Czech Republic*

Výrobek - *Product* Kotel teplovodní - *Hot-water boiler*

Typové označení - *Type designation* **DC 40 GSE (DC 40 GD)**

Metoda zkoušek - *Test method* ČSN EN 303-5:2013

Způsob topení - *Heating method* ruční - *manual*

Palivo - *Fuel* dřevo A - *wood A*

Třída - *Class* 5

Výsledky - *Results*

Jmenovitý výkon - <i>Nominal output</i>	kW	40
		Jmenovitý výkon - <i>Nominal output</i>
Spotřeba paliva - <i>Fuel mass added</i>	kg/h	10,925
Účinnost - přímá metoda - <i>Efficiency - direct method</i>	%	90,6
CO (10% O ₂)	mg/m ³	129
CO (13% O ₂)	mg/m ³	94
CO (13% O ₂)	%	0,0080
CO (0% O ₂)	mg/MJ	70
NO _x (10% O ₂)	mg/m ³	187
NO _x (13% O ₂)	mg/m ³	136
NO _x (0% O ₂)	mg/MJ	98
OGC (10% O ₂)	mg/m ³	5
OGC (13% O ₂)	mg/m ³	4
OGC (0% O ₂)	mg/MJ	3
Prach - <i>Dust</i> (10% O ₂)	mg/m ³	13 / 1,4*)
Prach - <i>Dust</i> (13% O ₂)	mg/m ³	9 / 1,0*)
Prach - <i>Dust</i> (0% O ₂)	mg/MJ	7 / 0,7*)

*) hodnota prachu při provozu kotle s elektrostatickým odlučovačem při 30 kV

*) value of dust during operation of the boiler with electrostatic precipitator at 30 kV





		Jmenovitý výkon - Nominal output
Kyslík O ₂ - Oxygen O ₂	%	5,32
CO ₂	%	14,58
Teplota spalin - Flue gas temperature	°C	175,4
Hmotnostní tok spalin - flue gas mass flow	g/s	25,1

Podklad pro vydání osvědčení
- Basis for Certificate issue

Protokol č. – Report No.
39-15610/5/T a protokoly navazující – and follow-up reports,
vydané Zkušební laboratoří č. 1045.1, akreditovanou ČIA o.p.s.,
číslo osvědčení o akreditaci 254/2021
issued by Testing Laboratory No. 1045.1, accredited by CAI,
Accreditation Certificate No. 254/2021

Strojírenský zkušební ústav, s.p. tímto osvědčením potvrzuje, že u předmětného výrobku provedl zkoušky a výpočty s výše uvedenými výsledky.
The Engineering Test Institute certifies by this Certificate of Test to have conducted for the given product the test and calculation with above stated results.

Brno, 2021-06-15



Ing. Stanislav Buchta

zástupce vedoucího zkušebny tepelných a ekologických zařízení
Deputy Head of Heat and Ecological Equipment Test Station